



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Саратовской области)

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Калининскому,
Лысогорскому и Самойловскому районам
Саратовской области**

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31

Телефон: 8(845-49) 3-13-51, E-mail: ondipr42@64.mchs.gov.ru

07.08.2023 № ИВ-175-4-14-666

**Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий***

07.08.2022

КНМ 64230061000206877086



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2307/9-64/31-В**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад «Солнышко» с. Полоцкое Самойловского района
Саратовской области

Во исполнение решения от 16.07.2023 №2307/9-64/31-В о проведении выездной проверки в период с 09 час. 00 мин. "31" июля по 10 час. 00 мин. «07» августа 2023 г. главным государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Яковенко Д.А. проведена внеплановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Полоцкое Самойловского района Саратовской области, расположенного по адресу: 412373, Саратовская область, Самойловский район, с. Полоцкое, ул. Победы, 21Б

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая Бессонова Ю.Ю.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Оборудовать чердачное помещение детского сада	п.54 ППР в РФ, п.4.1, п.4.4, п.4.8, таблица 1 п.11, таблица	01.08.2024	

	автоматической пожарной сигнализацией	3 п.42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»		
2.	Укомплектовать персонал объекта исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	п.30, п.56 ППР в РФ	01.08.2024	
3.	Вывесить информацию в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п.10 ППР в РФ	01.08.2024	
4.	Вывесить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п.56 ППР в РФ	01.08.2024	
5.	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации (шлейф №2 отключен, извещатель пожарный ручной неисправен)	п.54 ППР в РФ, п.6.2.11 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»	01.08.2024	
6.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из помещения детского сада (через помещение котельной) в соответствии с требуемым значением (1,2 метра)	п.23 ППР в РФ, ст.53, ч.8 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.5, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2024	
7.	Организовать прохождение руководителем учреждения обучения мерам пожарной	п.3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 18.11.2021 №806	01.08.2024	

	безопасности			
8.	Оборудовать спальное помещение вторым эвакуационным выходом	п.23 ППР в РФ, ст.53, ч.8 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.2.5, п.5.1.3 СП 1.13130.2020	01.08.2024	
9.	Пронумеровать огнетушители, установленные на объекте защиты	п.407 ППР в РФ	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Главный государственный инспектор
Калининского, Лысогорского и Самойловского
районов Саратовской области по
подполковник внутренней служб
«07» августа 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Д.А. Яковенко

Сертификат: 76355E66C0F2ED343F5D4FD44FBA98A9
Владелец: Яковенко Дмитрий Алексеевич
Действителен с 21.10.2022 по 14.01.2024

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
с. Полоцкое Самойловского района Саратовской области»
«__» августа 2023 г.

Бессонова Ю.Ю.